

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

4.2 Гарантии изготовителя (поставщика).

4.2.1 Изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие системы САКЗ-М-3-___ - _____ требованиям ТУ 4215-008-51391678-03 при условии соблюдения потребителем правил монтажа, ввода в действие и эксплуатации, установленных в руководстве по эксплуатации (РЭ).

4.2.2 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

4.2.3 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

4.2.4 При выходе из строя в течение гарантийного срока по вине предприятия-изготовителя система подлежит ремонту или замене предприятием-изготовителем.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Система САКЗ-МК-3-___ - _____ заводской № _____

Упакована предприятием ООО "Центр инновационных технологий" согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_____	_____	_____	_____
должность	личная подпись	расшифровка подписи	год, месяц, число

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Система САКЗ-МК-3-___ - _____ заводской № _____ изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК _____	_____	_____	_____
	личная подпись	расшифровка подписи	год, месяц, число

М. П.

421510



СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ САКЗ-МК-3

Паспорт
ФСКЕ. 421459.001-03 ПС

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-3.

1.1 Изготовитель:

ООО "Центр инновационных технологий";

410010, Россия, г. Саратов, ул. 1 Пугачевский поселок, д. 44 "б";

телефоны: (8452) 64-92-82, 64-32-13, телефакс 64-46-29;

e-mail: office@cit-saratov.ru, http://www.cit-saratov.ru.

1.2 На изделие получен сертификат соответствия

№ РОСС RU.МЕ20.В05450, выданный ВНИИНАМШ г. Москва.

Срок действия до 20.02.2010 г.

1.3 На изделие получено разрешение на применение

№ РРС 00-19009 от 15.12.2005 г., выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору России.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Основные технические данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра или характеристики	Значение	
	САКЗ-МК-3-1	САКЗ-МК-3-2
1	2	
1 Напряжение питания переменного тока частотой (50±1) Гц, В	220 ⁺²² ₋₃₃	
2 Потребляемая мощность, ВА, не более	30	
3* Концентрация природного газа, вызывающая срабатывание сигнализатора, % НКПР: а) "Порог" б) "1 Порог" в) "2 Порог"	10±5 - -	- 10±5 20±5
4* Концентрация оксида углерода (СО), вызывающая срабатывание сигнализатора, мг/м ³ : а) "1 Порог" б) "2 Порог"	20±5 100±25	
5* Время установления рабочего режима системы, мин: а) по природному газу б) по оксиду углерода	3 60	
6* Время срабатывания системы, с, не более: а) при достижении сигнальной концентрации природного газа б) при достижении сигнальной концентрации оксида углерода в) при поступлении сигналов от датчиков аварийных параметров	10 50 1	

1	2
7* Количество входов для подключения замыкающих контактов датчиков аварийных параметров котельной, шт	2
8* Количество входов для подключения замыкающих контактов датчиков аварий технологического оборудования, шт:	
а) САКЗ-М-3-Х-6	4
б) САКЗ-М-3-Х-10	8
в) САКЗ-М-3-Х-14	12
9* Количество входов для подключения размыкающих контактов датчиков охранной и пожарной сигнализаций, шт	2

* Параметры приведены для справок и определяются документацией на сигнализаторы и блок БСУ-К.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Состав изделия перечислен в таблице 2.

Таблица 2

Обозначение изделия	Наименование изделия	Кол-во	Заводской №	Примечание
Составные части				
ФСКЕ.408837.001	Сигнализатор СЗ-1-__ Д			
ФСКЕ.408837.002	Сигнализатор СЗ-2-2Д			
ФСКЕ.426479.002	Блок БСУ-К-__	1		
ФСКЕ.426476.002	Пульт ПД	1		
ФСКЕ.492172.001	Клапан КЗГЭМ-УИ _____	1		
ФСКЕ.492182.001				
ФСКЕ.492185.001				
ФСКЕ.321310.001	Тара транспортная	1	-	По заказу
Эксплуатационная документация				
ФСКЕ.421459.001-02 РЭ	Руководство по эксплуатации	1	-	На партию
ФСКЕ.421459.001-03 ПС	Паспорт	1	-	

4 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

4.1 Ресурсы, сроки службы и хранения.

4.1.1 Ресурс изделия до первого среднего ремонта 15000 часов в течение срока службы 10 лет, в том числе срок хранения 6 месяцев в упаковке изготовителя складских помещениях.

Межремонтный ресурс 5000 циклов срабатывания клапана системы при трёх ремонтах в течение срока службы 10 лет.